



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

โครงการ

โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า บริเวณที่ดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงประดง หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3

ตำบลบ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

สำรวจ เขียนแบบ

(นายธราท วิริยะไชย)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

(นายสุวิวัฒน์ วาริศาโต)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายสุกิจกรรณธ์ อารว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อนุมัติ

(นายสมชาย ผู้ทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

แบบแปลน

เลขที่แบบ


แผ่นที่

จำนวนแผ่น



/2567

### การวางอุปกรณ์ในตู้ควบคุม

1. อัลตราไวลท์เตอร์
2. เบรกเกอร์
3. แมกเนติก
4. โอเวอร์โหลด
5. ไซมอร์รีเลย์
6. คาปาซิเตอร์
7. เครื่องรีเฟรชฟรอนพอร์เมอร์
8. เทอร์มินอล
9. โฟเทนเชอร์รีเลย์
10. รางเดินสายไฟ




### การวางอุปกรณ์ในตู้ควบคุม





- ฐานรองเบรกเกอร์
- แท่นยึดอุปกรณ์
- บานชั้นในทึบ
- บานชั้นนอก

รูปด้านข้าง



### การวางอุปกรณ์หน้าตู้



รูปด้านหน้า

ชุดประกอบหัวบ่อน้ำบาดาล (WELL HEAD SET), ท่อส่งน้ำ, ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า และระบบขยายเขตไฟฟ้า